

College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Hardinxveld-Giessendam
t.a.v. de heer C.J. Huisman
Postbus 175
3371 AS HARDINXVELD-GIESENDAM

Veiligheidsregio ZHZ

Postbus 350
3300 AJ Dordrecht

T 088 6365000
E mail@vrzhz.nl
I www.vrzhz.nl

Geachte heer Huisman,

Op 5 december 2018 ontvingen wij van u het verzoek voor het uitbrengen van advies inzake de aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen van de Veehouderij De Waal aan de Koningin Wilhelminalaan 137 in Hardinxveld-Giessendam. De aanvraag is getoetst aan de relevante wet- en regelgeving, welke betrekking heeft op brandveiligheid.

De volgende gegevens zijn gebruikt voor het advies:

- Aanvraagformulier met kenmerk 4044451 d.d. 03-12-2018
- Situatie blad 00 d.d. 21-11-2018
- Aanvraagtekening blad 02 d.d. 21-11-2018
- Overzicht kelder blad 03 d.d. 21-11-2018

De aanvraag is getoetst aan lichte industriefunctie en voldoet aan de getoetste wet- en regelgeving, echter verzoeken we u om de onderstaande voorschrift(en) alsnog te laten indienen voordat u de vergunning verleend:

Artikel 6.37 Bereikbaarheid en artikel 6.30 bluswatervoorziening

Er dient informatie te worden aangeleverd in hoe de brandweer kan optreden bij een brand in of nabij het gebouw. Belangrijk is dat brandweervoertuigen het gebouw kunnen bereiken en er dient een toereikende bluswatervoorziening aanwezig te zijn.

Artikel 6.31 blustoestellen

In het gebouw dienen minimaal 3 draagbare blustoestellen aanwezig te zijn. Deze dienen over de gehele lengte van het gebouw te worden verdeeld.

Datum

13 december 2018

Uw kenmerk

OLO 4044451

Ons kenmerk

2018-2426/MH

Onderwerp

Advies brandweer

Bijlage(n)

Behandeld door

M. Heemskerck
088 - 636 5758

BRANDWEER 
Behoort bij besluit van
Burgemeester en wethouders van
Hardinxveld-Giessendam van

17-6-2019

samen voor veiligheid **Medewerker team
Omgevingszaken**

*Dit document is digitaal ondertekend, hierom
staat er geen fysieke handtekening*

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer M. Heemskerk,
bereikbaar op telefoon 088 - 636 5758 of via email
m.heemskerk@brw.vrzhz.nl.

Datum
13 december 2018

Ons kenmerk
2018-2426/MH

Hoogachtend,

Pagina 2 van 2

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
namens dezen,

Het bureauhoofd Risicobeheersing

H.I. (Hartrijk) Timmers

Kopie aan: archief

